

OZNACZENIA

T2	OPRAWA FLUOROSCENCYJNA Z KLOSZEM Z TWORZYWA PC, DO NABUDOWANIA, IP65, NP. NEPTUN PC 2x36W EVG IP65, AGA LIGHT
E1 AW	OPRAWA LED 3W Z WBUDOWANYM INWERTEREM 1h, Z AUTOTESTEM. POSIADAJĄCA CERTYFIKAT CNBOP, NP.: KWADRA LED 3W POWER LED 1h, HYBRYD
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, JEDNOBIEGUNOWY, 16A, 250V, IP44



Pracownia Projektowa
Tomasz Dworak

ul. Jana III Sobieskiego 21, 05-080 Izabelin
tel. (22) 647 02 34 wew. 471, 472
tel. 601 21 28 42, tel.
tomasz@dworak.pl www.dworak.pl

Obiekt	SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25				
Temat opracowania	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO MODERNIZACJA INSTALACJI GM W ZAKRESIE BUDOWY ROZPRĘŻALNI PODTLENKU AZOTU				
Treść rysunku	RZUT PARTERU (FRAGMENT) - BUDUNEK C RZUT ROZPRĘŻALNI - INSTALACJE OŚWIETLENIA				Skala 1:50
Stadium/ Branża	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY / INSTALACJA ELEKTRYCZNE				Data czerwiec 2014
Projektant	mgr inż. ANDRZEJ SOBÓTKA	Wa-40/92	Inst.elektryczne		Nr rys. E-4
Sprawdzający	mgr inż. JANUSZ FORTUNA	St-782/88	Inst.elektryczne		