

OZNACZENIA	
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
KS	ELEMENT KONTROLNO–STERUJĄCY LINII DOZOROWEJ
	KLAPA PRZECIWPOŻAROWA
K	YnTKSY 1x2x1,0
Z	OMY 2x1,5

SCHEMAT INSTALACJI STEROWANIA KLAPAMI PPO?.



UWAGI:

1. Projektowane dwa elementy pętli dozorowej dla instalacji SSP doprowadzić do istniejącej optycznej czujki dymu znajdującej się w pom. nr 5.



Pracownia Projektowa
Tomasz Dworak

ul. Jana III Sobieskiego 21, 05-080 Izabelin
tel. (22) 647 02 34 wew. 471, 472
tel. 601 21 28 42, tel.
tomasz@dworak.pl www.dworak.pl

Obiekt	SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25				
Temat opracowania	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO MODERNIZACJA INSTALACJI GM W ZAKRESIE BUDOWY ROZPRĘŻALNI PODTLENKU AZOTU				
Treść rysunku	RZUT PARTERU (FRAGMENT) - BUDUNEK C RZUT ROZPRĘŻALNI - INSTALACJA SSP				Skala 1:50
Stadium/ Branża	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY / INSTALACJA ELEKTRYCZNE				Data czerwiec 2014
Projektant	mgr inż. ANDRZEJ SOBÓTKA	Wa-40/92	Inst.elektryczne		Nr rys. E-6
Sprawdzający	mgr inż. JANUSZ FORTUNA	St-782/88	Inst.elektryczne		