

OZNACZENIA

	GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 230V, 16A, IP44
TGM	WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY DLA TABLICY GAZÓW MEDYCZNYCH, 24V
TA	WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY DLA TABLICY AWARYJNEJ, 24V
DG	WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY DLA TABLICY DETEKCJI GAZÓW, 230V
W	WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY DLA WENTYLATORA, 230V
RRP	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA DLA ROZPRĘŻALNI PODTLENKU

TN–S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO–PRĄDOWE

UWAGI:

1. Projektowane dwa elementy pętli dozorowej dla instalacji SSP doprowadzić do istniejącej optycznej czujki dymu znajdującej się w pom. nr 5.



Pracownia Projektowa
Tomasz Dworak

ul. Jana III Sobieskiego 21, 05-080 Izabelin
tel. (22) 647 02 34 wew. 471, 472
tel. 601 21 28 42, tel.
tomasz@dworak.pl www.dworak.pl

Obiekt	SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25				
Temat opracowania	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO MODERNIZACJA INSTALACJI GM W ZAKRESIE BUDOWY ROZPRĘŻALNI PODTLENKU AZOTU				
Treść rysunku	RZUT PARTERU (FRAGMENT) - BUDUNEK C RZUT ROZPRĘŻALNI - INSTALACJE SIŁY				Skala 1:50
Stadium / Branża	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY / INSTALACJA ELEKTRYCZNE				Data czerwiec 2014
Projektant	mgr inż. ANDRZEJ SOBÓTKA	Wa-40/92	Inst.elektryczne		Nr rys. E-5
Sprawdzający	mgr inż. JANUSZ FORTUNA	St-782/88	Inst.elektryczne		